

2.30 Rotterdam-Rijn Pijpleiding

Samenvatting

De N.V. Rotterdam - Rijn Pijpleiding Maatschappij (RRP) exploiteert een tweetal hoge druk ondergrondse brandstofleidingen van nationaal belang t.b.v. het transport van ruwe olie en olieproducten van het Europoort gebied via Venlo naar Duitsland.

Buisleidingen vormen een vitale infrastructuur en leggen beperkingen op aan het functioneren van bestaande gebieden en nieuwe ontwikkelingen en in acht te nemen toetsings- en veiligheidsafstanden (het directe & indirecte ruimtebeslag). Het plangebied van het bestemmingsplan wordt doorkruist door een tweetal buisleidingen in beheer bij Rotterdam-Rijn Pijpleiding, en/of heeft een raakvlak met de veiligheidszone(s) ervan.

Aangezien bovengenoemde leiding(en) naar de mening van reclamant onvolledig en/of (gedeeltelijk) onjuist in het bestemmingsplan is (zijn) opgenomen, wordt verzocht om dat met onderstaande opmerkingen aan te vullen en/of te herstellen.

- a. Toelichting – Hoofdstuk 4.9 - De tekst spreekt over een aantal buisleidingen welke op het erbij getoonde kaartje zouden zijn weergegeven. Aangezien op het kaartje wel een lijn is weergegeven waar de twee RRP-leidingen liggen maar niet in de tekst zijn benoemd, wordt verzocht om ook de beide leidingen van RRP aan de tekst toe te voegen.

- b. Toelichting - Hoofdstuk 5.7 - Externe Veiligheid.

De tabel 'Beleidslijnen EV ruimtelijke ordening' beschrijft welk type objecten (zeer kwetsbaar, kwetsbaar en beperkt kwetsbaar) binnen welke zone is toegestaan. De beschrijving in deze tabel roept een aantal vragen op. Verzocht wordt deze te verduidelijken.

Verzocht wordt:

1. om te verduidelijken wat in de tabel bedoeld wordt met de zone's 1 t/m 3;
2. om te beschrijven wat wordt bedoeld met de oppervlakte eenheid in zone-2;
3. om de afstand voor zone-2 als volgt aan te vullen : "30 - 200 meter van een transportmodaliteit (vaarweg, buisleiding en spoorweg) of tenminste de pr10-6 contour";
4. om voor beperkt kwetsbare objecten in zone-2 een voorbehoud te maken dat deze alleen zijn toegestaan onder bestuurlijke verantwoording.

- c. Toelichting - Hoofdstuk 5.7.3 Situatie Plangebied - Buisleidingen

De in deze tabel weergegeven Buisleidingen geeft voor RRP een onjuiste stofnaam op. Verzocht wordt om deze voor RRP 24 te beschrijven als 'Olie produkten' en voor RRP 36 als 'ruwe olie'.

- d. Toelichting - Hoofdstuk 5.7.4 - Beoordeling

Onder de alinea Wonen in dit hoofdstuk geeft u de achterdijk 91, 93 en 97 op als zijnde betrokken binnen een contour aardolieleiding van RRP. Aangezien RRP op genoemde locatie geen leiding beheert wordt verzocht om de tekst aan te passen.

- e. Regels – Artikel 22 – Leiding Brandstof

In de bestemmingsomschrijving (Art.22.1) wordt er maar 1 leiding-brandstof omschreven terwijl RRP twee leidingen beheert. Verzocht wordt om de omschrijving zodanig aan te passen dat duidelijk wordt er sprake is van twee leidingen.

- f. Regels – Artikel 22 – Leiding Brandstof

Binnen de tekst van Art 22.3 "Afwijken van de bouwregels" wordt verzocht er aan toe te voegen dat een omgevingsvergunning slechts kan worden verleend "indien geen kwetsbare objecten worden toegelaten."

Gemeentelijke reactie

- a. Paragraaf 4.9 wordt aangevuld door beide RRP leidingen te benoemen zoals is aangegeven door reclamant
- b. De tabel "Beleidslijnen EV ruimtelijke ordening" verwijst naar het gemeentelijke beleidskader. Dat verandert niet d.m.v. dit bestemmingsplan. De zienwijzen kan daarom niet worden overgenomen.
- c. De voorgestelde wijzigingen worden overgenomen in paragraaf 5.7.3 Externe veiligheid.
- d. In paragraaf 5.7.4 wordt onder Wonen het tussen haakjes opgenomen (RRP) geschrapt.
- e. De regels worden hierop aangepast met een iets andere redactie dan in de zienswijze voorgesteld. Maar wel zodanig dat duidelijk is dat het om meerdere olieleidingen gaat. Naast RRP betreft het namelijk ook een olieleiding van PRB. En de belemmeringenstrook is al geregeld in de aanduiding veiligheidszone – leiding.
- f. Hieraan wordt niet tegemoet gekomen. Dat kwetsbare objecten niet zijn toegestaan is voldoende geregeld in de aanduiding veiligheidszone – leiding (zie artikel 42.13.1).

De zienswijze is gedeeltelijk gegrond. Het bestemmingsplan wordt naar aanleiding van de zienswijze als volgt aangepast:

Toelichting	a.: Aanvullen par. 4,9: beide leidingen van RRP aan de tekst toe te voegen en hier als volgt te benoemen: (zie tabel hierboven): • Een olieprodukten transportleiding van Rotterdam-Rijn Pijpleiding Mij. • Een ruwe olie transportleiding van Rotterdam-Rijn Pijpleiding Mij. <table><tr><th>Leiding</th><th>Max. druk</th><th>Categorie</th><th>Medium</th><th>Belemmerde strook *2</th><th>PR afstand *2,3</th><th>Invloeds-gebied *2,3</th></tr><tr><td>24" (ø600 mm)</td><td>62 bar</td><td>K1</td><td>Olie producten</td><td>5 m</td><td>0 x 45,6 m</td><td>72,1 x 72,4 m</td></tr><tr><td>36" (ø910 mm)</td><td>43 bar</td><td>K1</td><td>Ruwe olie</td><td>5 m</td><td>0 x 45,8 m</td><td>66,6 x 67,3 m</td></tr></table> *2 Afstanden gelden aan beide zijde van de leiding, gemeten vanaf de hartlijn. *3 De veiligheidsafstanden zijn, indien meerdere waarden van toepassing zijn, opgegeven van minimale tot maximale waarden. c.: Hoofdstuk 5.7.3 Situatie Plangebied - Buisleidingen In de tabel weergegeven Buisleidingen wordt voor RRP de beschrijving 'Olie produkten' en voor RRP 36 'ruwe olie' opgenomen.	Leiding	Max. druk	Categorie	Medium	Belemmerde strook *2	PR afstand *2,3	Invloeds-gebied *2,3	24" (ø600 mm)	62 bar	K1	Olie producten	5 m	0 x 45,6 m	72,1 x 72,4 m	36" (ø910 mm)	43 bar	K1	Ruwe olie	5 m	0 x 45,8 m	66,6 x 67,3 m
Leiding	Max. druk	Categorie	Medium	Belemmerde strook *2	PR afstand *2,3	Invloeds-gebied *2,3																
24" (ø600 mm)	62 bar	K1	Olie producten	5 m	0 x 45,6 m	72,1 x 72,4 m																
36" (ø910 mm)	43 bar	K1	Ruwe olie	5 m	0 x 45,8 m	66,6 x 67,3 m																
Regels	Artikel 26.1 Bestemmingsomschrijving wordt als volgt aangepast: De voor 'Leiding - Olie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere aldaar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg en instandhouding van: a. een ondergrondse leiding voor het transport van aardolieproducten (vloeibare koolwaterstoffen) met een diameter van ten hoogste 8 inch en een druk van ten hoogste 85 bar; b. een ondergrondse leiding met een diameter van ten hoogste 24 inch en een druk																					

	van ten hoogste 62 bar voor het transport van olieproducten; c. een ondergrondse leiding met een diameter van ten hoogste 36 inch en een druk van ten hoogste 43 bar voor het transport van ruwe olie met daarbij behorende voorzieningen, zoals afsluiters en meet- en regelkasten.
Verbeelding	Geen